



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

пер. Антоненко, 4, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 576-58-01 Факс (812) 576-59-88
E-mail: kenerg@keio.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

ОКПО 00087113 ОКОГУ 23190 ОГРН 1037843011931
ИНН/КПП 7825363978/783801001

КЭИО

№ 15-1460/16-0-1

от 01.03.2016



Исполняющему обязанности
генерального директора
ПАО «Ленэнерго»

Р.Н. Бердникову

Заместителю генерального
директора по инвестициям
ПАО «Россети»

✓ С.А. Балаевой

Уважаемый Роман Николаевич!

В ответ на обращение ПАО «Ленэнерго» №ЛЭ/04-01/165 от 02.02.2016 по вопросу рассмотрения и согласования проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на 2016-2021 гг. (далее – проект ИП) сообщаем следующее.

Инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 гг. утверждена приказом Минэнерго России №1042 от 28.12.2015.

По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту ИП Комитет по энергетике и инженерному обеспечению согласовывает их в части перечня мероприятий при устранении следующих замечаний:

- приведение периода инвестиционной программы в соответствие установленному периоду тарифного регулирования;
- по титулу «Перевод нагрузки с ПС 369 на ПС 554 и ТЭЦ Юго-Западную», учитывая загруженность источников питания, прошу представить дополнительные пояснения по реализации;
- в титул «Реконструкция ЛЭП 0,4-10кВ в Курортном районе» не включены работы по выносу ВЛ-6 кВ направлением ТП-220 - ТП-221 (инв. № КЭ32083);
- титулы «Перекладка КЛ 6-10 кВ в районах КС» и «Установка 2-х ММПС 110кВ в пос. Шушары», год окончания реализации инвестиционного проекта по которым ранее 2016 года, считаю необходимым исключить из проекта ИП;
- в материалах отсутствует информация по срокам реализации титула «Строительство блочной кабельной канализации 6/10 кВ с ПС 110 кВ №119»;

13/01-02/3433
от 10.03.16
6-1429 от 09.03

- в проекте ИП отсутствуют мероприятия по усилению района ЭС-2 Центральной ТЭЦ в соответствии с требованиями филиала ОАО «СО ЕЭС» - Ленинградское РДУ;
- реестр действующих договоров технологического присоединения ПАО «Ленэнерго», планируемых к исполнению в период 2016-2020 годов, должен быть дополнен планируемой согласно проекту ИП датой завершения работ по технологическому присоединению;
- в соответствии с пунктом 3 протокола от 17.12.2015 №88 заседания Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго» при корректировке проекта инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. и доработке финансовых планов генеральному директору ПАО «Ленэнерго» было рекомендовано организовать работу по взаимодействию с ПАО «ФСК ЕЭС» в части выполнения в 2016 году мероприятий по отдельным титулам, связанным с исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (ПС 330 кВ Парнас, ПС 330 кВ Зеленогорск, ПС 330 кВ Ржевская, ПС 330 кВ Новодевяткино, ПС 110 кВ Купчинская), что не отражено в представленном проекте ИП.
- синхронизировать сроки строительства ПС 110 кВ №155А, 30и заходов на ПС 110 кВ №155А, выделить первый этап строительства с установкой ММПС 110 кВ.
- сроки ввода объектов нужно будет увязать с материалами Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.

Учитывая высокую социальную напряжённость в квартале, ограниченном Пулковским ш., Дунайским пр., Московским ш., полосой отвода ОЖД, необходимо предусмотреть выполнение работ по изменению схемы присоединения ПС 110 кВ №401, путем присоединения ее к ПС 110 кВ «Авиагородок», с целью создания возможности ликвидации существующей ВЛ-110 кВ «Шоссейная-1». Выполнение данных работ неоднократно предлагалось осуществить в рамках инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» или АО «Санкт-Петербургские электрические сети» со сроком окончания работ не позднее 2017 года.

Председатель Комитета

А.С. Бондарчук